

RETNINGSLINJER FOR VARMEPUMPER

HOLABERGET BORETTSLAG

- ❖ SØKNAD OM INSTALLERING SKAL VÆRE GODKJENT AV STYRET FØR MONTERING

- ❖ SØKNADEN SKAL INNEHOLDE:
 - FORSLAG TIL PLASSERING
 - ANGIVELSE AV TYPE VARMEPUMPE
 - BEREGNET UTVENDIG LYDNIVÅ (MAKS 50 DESIBEL)

- ❖ UTEDEL SKAL ALDRI MONTERES:
 - DIREKTE PÅ TREVEGG
 - PÅ BOLIGENS INNGANGSPARTI
 - PÅ ENDEVEGG SOM GRENSER DIREKTE UT MOT GANGSTI

- ❖ UTEDEL SKAL MOTERES
 - LENGST MULIG VEKK FRA SOVEROMSVINDU TIL NABO
 - ALLTID MINST 0,5 m OVER BAKKEN

- ❖ UTEDELEN MÅ PLASSERES SLIK AT DET IKKKE OPPSTÅR PROBLEMER MED AVRENNING AV KONDENSIVANN, EVENTUELT MÅ KONDENSIVANN LEDES BORT

- ❖ ALLE RØR PÅ YTTERVEGG BØR LEGGES I RØRKANALER

- ❖ BEBOER ER ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLDSKOSTNADER

- ❖ DERSOM VARMEPUMPEN FJERNES, SKAL EVENTUELLE INNGREP PÅ BYGNING UTBEDRES AV BEBOER

- ❖ VED SALG AV BOLIG ER BEBOER/SELGER FORPLIKTET TIL Å VIDEREFORMIDLE INFORMASJONEN I DENNE AVTALEN TIL KJØPER

SØKNAD FOR INSTALLERING AV VARMEPUMPER I HOLABERGET

DATO	
ADRESSE	
PLASSERING	
TYPE PUMPE	
LYDNIVÅ	

JEG HAR LEST OG AKSEPTERER HOLABERGETS RETNINGSLINJER FOR VARMEPUMPER:	
STED	
SIGNATUR	